

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А

Телефон.Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370. ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



УТВЕРЖДАЮ

Уполномоченный представитель Филиала ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Самарской области в  
Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«27» февраля 2019 г.

## Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «27» февраля 2019 г. № 261

### 1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "ЖКХ-Артюшкино"

2.1. Юридический адрес: 446901, Самарская область, Шенталинский район, с. Артюшкино, ул. Советская, 61

2.2 Фактический адрес: 446901, Самарская область, Шенталинский район, с. Артюшкино, ул. Советская, 61

3. Изготовитель (разработчик): МУП "ЖКХ-Артюшкино"

3.1. Юридический адрес: 446901, Самарская область, Шенталинский район, с. Артюшкино, ул. Советская, 61

3.2 Фактический адрес: 446901, Самарская область, Шенталинский район, с. Артюшкино, ул. Советская, 61

### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление №30 от 18.01.2019 г.

Протокол лабораторных испытаний № 475 от 27.02.2019 ИЛЦ Филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

**5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторного испытания: вода питьевая централизованного водоснабжения №475 от 27.02.2019 г. на микробиологические показатели ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе». Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе испытательного лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001. 513603 от 12 ноября 2015г.), расположенного по адресу: ст. Клявлино, ул. Пионерская, 56 А. Проба отобрана на объекте: МУП "ЖКХ-Артюшкино" ВРК ул. Советская.  
**Протокол 475 от 27.02.2019**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 71/103			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено 0 КОЕ ОКБ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено 0 КОЕ ТКБ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Колифаги	0 БОЕ/мл в 100 мл	отсутствие в 100 мл	БОЕ в 100 мл

**Заключение  
по результатам испытаний**

вода питьевая централизованного водоснабжения

**Соответствует**

по микробиологическим показателям требованиям п.3.3. таблицы 1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". (с изменениями на 28 июня 2010 года).

Врач по общей гигиене



Хузяганиев Р. Р.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1

ИНН/КПП 6316098875/631601001

Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamaro.ru

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, у.  
Н.Краснова, д. 84-А

Телефон/Факс: 8(84655) 2-44-82

ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)

№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных  
лиц 12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории

Самарская область, Клявлинский район, ст. Кляялино, ул. Пионерская  
56А



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 475 от 27.02.2019г.**

**Код образца (пробы):** 6031.2.07.02.19.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая централизованного водоснабжения

**2. Заказчик:**

МУП "ЖКХ-Артюшкино"

**2.1 Юридический адрес:**

446901, Самарская область, Шенталинский район, с. Артюшкино, ул. Советская, 61

**3. Изготовитель\*:**

МУП "ЖКХ-Артюшкино"

**3.1 Юридический адрес\*:**

446901, Самарская область, Шенталинский район, с. Артюшкино, ул. Советская, 61

**3.2. Фактический адрес\*:**

446901, Самарская область, Шенталинский район, с. Артюшкино, ул. Советская, 61

**3.3 Дата и время изготовления \***

07.02.2019

**4. Дополнительные сведения\*:**

Заявление №30 от 18.01.2019 г. Проба вода питьевая централизованного водоснабжения отобрана по договору 36 от 18.01.2019 г. с ВРК ул. Советская с. Артюшкино. Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 07.02.2019

**5. Дата и время\* отбора:**

07.02.2019 час 9 мин 00

**Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Баранова Н. И. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.*

*Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 475 от 27.02.2019

Стр.1 из 2

6. Дата начала испытаний: 07.02.2019 г.

Дата окончания испытаний: 13.02.2019 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 71/103 от 13.02.2019 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 71/103			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	число образующих колоний в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено 0 КОЕ ОКБ в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено 0 КОЕ ТКБ в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	0 БОЕ/мл в 100 мл	число бляшкообразующих единиц в 100 мл	МУ 2.1.4.1184-03

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям. Протокола (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

*Протокол № 475 от 27.02.2019*

*Стр. 2 из 2*