

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



Ф. М. Рафиков

## Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «29» июля 2019 г. № 1595

### 1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие "ЖКХ-Артюшкино"

2.1. Юридический адрес: 446901, Самарская область, Шенталинский район, с. Артюшкино, ул. Советская, 61

2.2 Фактический адрес: 446901, Самарская область, Шенталинский район, с. Артюшкино, ул. Советская, 61

3. Изготовитель (разработчик): МУП "ЖКХ-Артюшкино"

3.1. Юридический адрес: 446901, Самарская область, Шенталинский район, с. Артюшкино, ул. Советская, 61

3.2 Фактический адрес: 446901, Самарская область, Шенталинский район, с. Артюшкино, ул. Советская, 61

### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление №30 от 18.01.2019 г.

Протокол лабораторных испытаний № 2881 от 29.07.2019 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения

## 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторного испытания вода питьевая централизованного водоснабжения № протокола №2881 от 29.07.2019 г ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе».

Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе испытательного лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.513603.Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.), расположенного по адресу: ст. Клявлино, ул. Пионерская, 56 А.

Проба вода питьевая централизованного водоснабжения отобрана на микробиологические показатели по договору №36 от 18.01.2019 г. на объекте: водопровод МУП "ЖКХ-Артюшкино"

### Протокол 2881 от 29.07.2019

| Определяемые показатели                     | Результаты испытаний ± характеристика погрешности<br>**(неопределенности) | Величина допустимого уровня | Ед. изм.     |
|---|---|-----------------------------|--------------|
| ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО |   |                             |              |
| Регистрационный номер в лаборатории: 477    |   |                             |              |
| ОМЧ 37 град С                               | 4 КОЕ/мл  | Не более 50 КОЕ/мл          | КОЕ/мл       |
| Общие колиформные бактерии                  | Не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл  | Отсутствие в 100 мл         | КОЕ в 100 мл |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл  | Отсутствие в 100 мл         | КОЕ в 100 мл |
| Колифаги                                    | Не обнаружены в 100 мл  | отсутствие в 100 мл         | БОЕ в 100 мл |


### Заключение по результатам испытаний

вода питьевая централизованного водоснабжения

### Соответствует

по микробиологическим показателям требованиям п.3.3. таблицы 1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". (с изменениями на 28 июня 2010 года).

Врач по общей гигиене



Хузяганиев Р. Р.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
ИНН/КПП 6316098875/631601001  
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон, Факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)  
№ РОСС РИ1.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц:  
12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А

«Утверждаю»  
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»  
  
Ф. М. Рафиков  
«29» июля 2019 г.  


**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2881 от 29.07.2019г.**

**Код образца (пробы):** 50745.2.26.06.19.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая централизованного водоснабжения

**2. Заказчик:**

МУП "ЖКХ-Артюшкино"

**2.1 Юридический адрес:**

446901, Самарская область, Шенталинский район, с. Артюшкино, ул. Советская, 61

**3. Изготовитель\*:**

МУП "ЖКХ-Артюшкино"

**3.1 Юридический адрес\*:**

446901, Самарская область, Шенталинский район, с. Артюшкино, ул. Советская, 61

**3.2. Фактический адрес\*:**

446901, Самарская область, Шенталинский район, с. Артюшкино, ул. Советская, 61

**3.3 Дата и время изготовления \***

26.06.2019

**4. Дополнительные сведения\*:**

Заявление №30 от 18.01.2019 г. Проба вода питьевая централизованного водоснабжения отобрана по договору 36 от 18.01.2019 г. с водопровода д. Костюнькино ул. Центральная Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 26.06.2019

**5. Дата и время\* отбора:**

26.06.2019 час 12 мин 00

**Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Баранова Н. И. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытанию.  
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без  
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 2881 от 29.07.2019

6. Дата начала испытаний: 26.06.2019 г.

Дата окончания испытаний: 01.07.2019 г.

**7. Результаты лабораторных испытаний**

№ 477 от 01.07.2019 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

| Определяемые показатели                     | Результаты испытаний ± характеристика погрешности<br>**(неопределенности) | Ед. изм.                               | НД, на методы испытаний |
|---|---|--|-------------------------|
| Регистрационный номер в лаборатории: 477    |   |  |                         |
| ОМЧ 37 град С                               | 4 КОЕ/мл  | число образующих колоний в 1 мл        | МУК 4.2.1018-01         |
| Общие колиформные бактерии                  | Не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл  | число бактерий в 100 мл                | МУК 4.2.1018-01         |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл  | число бактерий в 100 мл                | МУК 4.2.1018-01         |
| Колифаги                                    | Не обнаружены в 100 мл  | число бляшкообразующих единиц в 100 мл | МУК 4.2.1018-01         |

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.**

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА